

Dnr :JN2021/8-1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sofia Lundskog | Miljöinspektör

0734-64 71 26 | sofia.lundskog@bollebygd.se

Jävsnämnden

## Örlid 1:58-Beslut om miljöskaktionsavgift

### Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att Bollebygds Kommun, 212000-2973, ska betala en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor. 5 000 kronor per aggregat (3 stycken) ska betalas för att ha överskridit kontrollintervallet på 12 månader på köldmedieanläggningen för Örlid 1:58, Örelundsskolan.

### Ärendet

2021-03-31 inkom köldmedierapporten för 2020 för Örlid 1:58, Örelundsskolan. Kölsmedierapporten kompletterades 2021-07-05 och 2021-07-09.

När granskning genomfördes genom att jämföra med föregående års köldmedierapport så framkom det att köldmediekontrollerna år 2019 genomfördes 2019-04-05 och kontrollerna år 2020 genomfördes 2020-04-14, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 9 dagar. Det finns 4 stycken köldmedieaggregat på fastigheten. Miljöskaktionsavgift tas inte ut för aggregat VP1 som har haft en uppföljande kontroll 2020-01-23. Detta medför en miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor (5000 kronor per aggregat).

### Kommunicering

Information om detta beslut har kommunicerats till verksamhetsutövaren 2021-07-09.

**Bedömning**

Köldmedieaggregat innehållande 5-49 ton CO<sub>2</sub>e ska genomgå en köldmediekontroll var 12:e månad. De fyra aggregaten, som finns i Örelundsskolan, har kontrollerats med ett intervall på 12 månader och 9 dagar vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader överskridits. Sent utförda kontroller medför en miljöskaktionsavgift på 5000 kronor. Europeiska kommissionen har konstaterat att intervallet inte ger utrymme för flexibla tolkningar, vilket innebär att kontrollen måste utföras inom en period om högst 12 månader efter den dag då den sista kontrollen utfördes. Det innebär att en kontroll måste göras senast samma datum året efter. I ett MÖD avgörande (nr 1135-17) finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljöskaktionsavgift för varje kylaggregat. En miljöskaktionsavgift på totalt 15 000 kronor ska därför tas ut.

**Beslutsunderlag**

Årsrapport 2019, inkom 2020-03-25, JN-2020-16-1

Årsrapport 2020, inkom 2021-07-09, JN-2021-25-5

Granskning av köldmedierapport samt kommunikering om miljöskaktionsavgift, 2021-07-09, JN-2021-25-6.

**Lagstöd**

Beslutet meddelas med stöd av 30 kap. 1-6 § § miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1 § förordningen om miljöskaktionsavgifter (2012:259).

**Upplysningar**

Betalning ska ske enligt betalningsupplmaning som Kammarkollegiet översänder särskilt. Om överträdelsen fortsätter eller om den upprepas inom två år tas dubbel miljöskaktionsavgift ut.

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Bollebygds kommun, Jävsnämnden, 517 83 Bollebygd. I överklagandet ska diarienummer anges, samt hur beslutet anses vara

oriktigt och vilken ändring som överklagande vill ha. Bifoga de handlingar som stöder överklagandet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till jävsnämnden senast tre veckor från den dag beslutet erhålls. Om inte nämnden själv ändrar beslutet, kommer det att skickas vidare till mark- och miljödomstolen för handläggning och beslut. Om något är oklart kontakta bygg- och miljöenheten via kommunens huvudväxel.

**Skickas till**

Delges verksamhetsutövaren

Kopia till kammarkollegiet efter att verksamhetsutövaren delgivits

BOLLEBYGDS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen

David Sidblad

Sofia Lundskog

Bygg- och miljöchef

Miljöinspektör