



Handläggare
Magnus Nelson
magnus.nelson@serf.se
033 – 17 29 92

Yttrande om brandskyddsbeskrivning, Bollebygdskolan, Flässjum 13:1

Kommunens diarienummer: 2021-04-22 JNB-2021.

Verksamheten finns på Krokdalsvägen 23 A.

Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av handlingar för rubricerad verksamhet.

Underlag vid granskning har varit:

- Brandskyddsbeskrivning, daterad 2021-04-21.
- Ritningar, daterade 2021-04-21.

Bedömning

Räddningstjänsten har följande synpunkter på brandskyddsbeskrivningen:

1. Kap 1.1 Regelverk

Det står att verksamheten har som egenambition att installera automatiskt brandlarm, detta ska vara vidarekopplat till räddningstjänsten. Vidare står det att larmet kan utföras som kombilarm.

I dokumentet "Kvalitetsplan för automatiskt brandlarm" som finns tillgängligt på www.serf.se kan man under kap. 6 "Teknisk utformning av anläggningen" läsa att automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till SÄRF ska det vara utformat enligt SBF 110.

- Det automatiska brandlarmet bör utformas enligt SBF 110.

2. Kap 2.1 Utrymningsvägar

Det beskrivs vilken utrymningsväg som är avsedd för funktionshindrade.

Brandskyddsbeskrivningen saknar viss information om hur byggnaden utformas med hänseende till funktionshindrade, t.ex. öppningskraft på dörrar, lutning på ramp och rullstolspiktogram på vägledande markering.

- Brandskyddsbeskrivningen bör beskriva hur byggnaden utformas med hänseende till funktionshindrade.



Slutsats

Inför bygglov:

- Räddningstjänsten ser inga brandtekniska hinder till att bygglov kan beviljas.

Inför startbesked:

- Räddningstjänstens rekommenderar att startbesked ej beviljas före ovanstående punkter 1-2 är lösta.

Med vänlig hälsning
Brandman
Magnus Nelson
magnus.nelson@serf.se
033 – 17 29 92

Kvalitetsgranskad av
Brandingenjör
Pontus Studahl