

Projektnummer: 21011

Utlåtande tillgänglighet

Bollebygsskolan, Indus Sverige Ab
Nybyggnation av skollokaler
FLÄSSJUM 13:1

Granskade handlingar

Granskning är gjord avseende tillgänglighet enligt krav i Boverkets byggregler, BBR 18, BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BBR 27, BFS 2018:15, och dess hänvisning till andra styrande dokument.

- A-00-2-11340 rev.C (PLAN)
- Förenklad bygglovskarta, daterad 2021-04-13

Utlåtandet förutsätter följande


Att tillgänglighet på tomt uppfylls genom att tillkommande entréer inte anses vara huvudentré i den bemärkelse kraven avser.

Utlåtande

Redovisade handlingar uppfyller utformningskrav avseende tillgänglighet.

Tekniska egenskapskrav av nivåskillnader, manöverdon, uppställningar, måttsättning, färgsättning, kontrast- och varningsmarkeringar, belysning, balansstöd, hiss, skyltning mm hanteras enligt gällande bestämmelser i samband med tekniskt samråd.

Tjörn 2021-04-20



Jimmie Forsman
Arkitekt SAR/MSA

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet enligt BFS 2011:18 - TIL 2
Certifikatsnummer: 7902

