ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

AVSER ÅR 2019
SIDA 1 AV 1

A

ANLÄGGNING:

Diarienr: JN-2020-164 Diarieplanbeteckn.: 410
BOLLEBYGDS KOMMUN
JÄVSÖVÄMNDEN
2020 -03- 25
Handläggare

OPERATÖR:

Bollebygds Kommun
c/o Kommunstyrelsen
Box 110
517 83 Bollebygd

Org.nummer: 212000-2973

KONTAKTUPPGIFTER:

Daniel Grönbeck
Mob: 072-9805557
Tel: 033-4305557
E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

AVVIKANDE FAKTURAADRESS:

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:

Örelundskolan
Skolvägen 1
51771 Olsfors

Fastighetsbeteckning: Örlid 1:58

Fartygsuppgifter/Signalflagga:

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld-medium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
		Typ	kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
KA1	K	R404A	3	11,77					
KA2	F	R404A	3,8	14,90					
VP1	V	R407C	5,9	10,47					
VP2	V	R407C	5,9	10,47					
TOTALT:			18,6	47,6		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: Daniel G

Datum: 23/3-2020

Namnförtydligande: Daniel Grönbeck

Ort: Bollebygd

GÄLLER ANLÄGGNING:

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld-medium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Typ av kontroll	Datum	Person
		Typ	kg	ton CO2e				
KA1	K	R404A	3	11,77		Periodisk	2019-04-05	C22542
KA2	F	R404A	3,8	14,90		Periodisk	2019-04-05	C22542
VP1	V	R407C	5,9	10,47		Periodisk	2019-04-05	C22542
VP2	V	R407C	5,9	10,47		Periodisk	2019-04-05	C22542

NOTERINGAR, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

GÄLLER ANLÄGGNING:

CERTIFIKATSFÖRTECKNING

Företags- och personcertifikat, för de som utfört kontroll enligt tidigare bilaga, ska finnas med i denna förteckning.

Person		Företag	
Certnr	Namn	Certnr	Namn, Telefon, E-post
C22542	Joakim Rydbäck	C113	Caverion Sverige AB, 08-7053200, info@caverion.com