

ANLÄGGNING:

OPERATÖR:

Bollebygds Kommun
 c/o Kommunstyrelsen
 Box 110
 517 83 Bollebygd

Org.nummer: 212000-2973

KONTAKTUPPGIFTER:

Daniel Grönbeck
 Mob: 072-9805557
 Tel: 033-4305557
 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

Diarienum	Diarienum
JN-2020-26-1 BOLLEBYGDS KOMMUN JÄVSNAMNEN 2020-03-25	
Handläggare	

AVVIKANDE FAKTURAADDRESS:

ANLÄGGNINGSSUPPGIFTER:


Kommunhuset
 Ballebovägen 2
 517 36 Bollebygd

Fastighetsbeteckning: Flässjum 1:87
 Fartygsuppgifter/Signallagga: 3:58

KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köldmedium	Fyllnadsmängd		Gas-larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
			kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
KA2	L	R407C	6	10,64					
KA6	L	R407C	2,9	5,14					
L41	L	R410A	2,4	5,01					
L42	L	R410A	2,4	5,01					
TOTALT:			13,7	25,81		0	0	0	0

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur: 
 Namnfortydligande: Daniel Grönbeck

Datum: 23/3-2020
 Ort: Bollebygd

GÄLLER ANLÄGGNING:

KONTROLL AV LÄCKAGE

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.
 Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld- medium	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Typ av kontroll	Datum	Person
		Typ	kg	ton CO ₂ e				
KA2	L	R407C	6	10,64		Periodisk	2019-04-05	C22542
KA6	L	R407C	2,9	5,14		Periodisk	2019-04-05	C22542
L41	L	R410A	2,4	5,01		Periodisk	2019-04-05	C22542
L42	L	R410A	2,4	5,01		Periodisk	2019-04-05	C22542

NOTERINGAR, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

