

**ANLÄGGNING:**

Flässjum 3:116, Bollebygd

Diariernr	Diariplanbeteckn.
2020-09-1410	
BOLLEBYGDS KOMMUN	
JÄRSVÄNDELEN	
2020-03-25	
Handläggare	

**OPERATÖR:**

Bollebygds Kommun  
c/o Kommunstyrelsen  
Box 110  
517 83 Bollebygd

Org.nummer: 212000-2973

**KONTAKTUPPGIFTER:**

Daniel Grönbeck  
Mob: 072-9805557  
Tel: 033-4305557  
E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

**AVVIKANDE FAKTURAADDRESS:**

**ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:**


Flässjum 3:116  
Hembygdsvägen 5  
517 33 Bollebygd

Fastighetsbeteckning:  
Flässjum 3:116  
Fartygsuppgifter/Signalflagga:

**KÖLDMEDIEHANTERING - SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT**

Nummer	Kod	Köldmedium Typ	Fyllnadsmängd		Gaslarm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO2e			
			kg	ton CO2e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt Återanvänt	Omhändertaget Återvunnet
2	A	R410A	6,6	13,78					
3	A	R410A	6,6	13,78					
4	A	R410A	5,5	11,48					
5	A	R410A	5,5	11,48					
<b>TOTALT:</b>			24,2	50,53		0	0	0	0

**UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)**

Signatur:   
Namnförtydligande: Daniel Grönbeck

Datum: 27/3-2020  
Ort: Bollebygd

**GÄLLER ANLÄGGNING:**

Flässjum 3:116, Bollebygd

**KONTROLL AV LÄCKAGE**

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd.  
Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld- medium	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Typ av kontroll	Datum	Person
		Typ	kg	ton CO <sub>2</sub> e				
2	A	R410A	6,6	13,78		Periodisk	2019-03-13	C22542
3	A	R410A	6,6	13,78		Periodisk	2019-03-13	C22542
4	A	R410A	5,5	11,48		Periodisk	2019-03-13	C22542
5	A	R410A	5,5	11,48		Periodisk	2019-03-13	C22542

**NOTERINGAR**, förändringar jämfört med föregående år, t.ex. namnbyte:

