

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-22-4

Bollebygds Kommun

FLÄSSJUM 3:58 - Granskning av köldmedierrapport samt kommunikering inför beslut om miljöstraffavgift

Rapport för stationär kyl-/värmepumpsutrustning (aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128.

Vi har fått in er rapport för HFC köldmedier avseende 2020 för anläggningen på Flässjum 3:58, Kommunhuset. Vi har noterat följande avvikelser:

- Köldmediemängden på aggregat KM6 stämmer inte överens med föregående års mängd.
- Köldmediekontrollerna, på de 4 aggregaten som finns på fastighet, genomfördes 2019 den 5 april 2019 och 2020 den 22 april 2020, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits med 17 dagar. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor (5000 kronor per aggregat). Detta enligt 30 kap, miljöbalken och 9 kap, 1§ förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Jävsnämnden ger er nu tillfälle att yttra er/komma in med synpunkter innan vi fattar ett beslut i ärendet.

Era synpunkter ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda senast den 20 juli 2021. Synpunkterna ska inkomma skriftligen. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet att avgöras i befintligt skick. Ärendet bereds inför Jävsnämnden.

Jävsnämnden tar ut en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, och denna är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Enligt beslut 2018-12-13 § 145 är timavgift för jävsnämndens verksamhet 1000 kr. Granskningsavgiften är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Faktura skickas separat.

Information

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer.

Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Sofia Lundskog
Miljöinspektör