

**GRANSKNINGSUTLÅTANDE  
TILLGÄNGLIGHET****KROOK  
& TJÄDER****BOLLEBYGDSSKOLA**

Projekt nr: 2520055

Tillbyggnad av skolmatsal

Skede: Bygglov

**BAKGRUND**

Rubricerat objekt har granskats med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta utlåtande avser granskning av utformningskraven inför bygglov. Detta gäller endast byggnadens invändiga krav samt byggnadens anslutning till omgivande mark. Situationsplan/ markplaneringsplan är ej granskad.

Tekniska egenskapskrav dörrautomatik och manöverdon granskas enligt gällande bestämmelser.

**OBJEKTBeskrivning**

Tillbyggnad av skolmatsal. Tillbyggnaden inhyser fler toaletter, diskrum, matsal och servering.

**FÖRUTSÄTTNINGAR*****BBR 3:113 Dimensionerande mått för rullstol***

*Då det i denna författning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. (BFS 2013:14).*

***Allmänt råd***

*Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter.*

En rullstol med vändradie på 1,50 m är dimensionerande.

**LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH RIKTLINJER**

Granskningen gällande tillgänglighet är baserad på nedanstående regelverk:

- Plan - och bygglagen, (2010:900) SFS 2021:788
- Plan - och byggförordningen, (2011:338) SFS 2021:786
- Boverkets författningssamling, BFS 2020:4 – BBR 29  
avsnitt 3, samt avsnitt 8 som rör säkerhet mot olycksfall där dessa har betydelse för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Där funktionskrav i BBR saknar utförandeansvisningar har måttangivelser och rekommendationer ur "Bygg ikapp", utgåva 2015, varit rådgivande.

**UNDERLAG**

Underlag för granskning har varit planritningar A i status bygglovshandling enligt listan nedan, upprättade av Arkitekterna Krook och Tjäder AB i pdf och dwg, daterade 2021-07-02.

| RITN NR    | RITN NAMN    | REVIDERAD |
|------------|--------------|-----------|
| A-40-1-111 | Plan 1 del 1 |           |
| A-40-1-112 | Plan 1 del 2 |           |
| A-40-2-001 | Sektion      |           |

### **UNDANTAG FRÅN UTFORMNINGS- OCH EGENSKAPSKRAVEN PÅ BYGGNADSVÄRK**

*PBL 8 kap 6§ Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i fråga om 1. En arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för.*

Rum för teknikfunktioner, viss service och underhåll undantas från krav på tillgänglighet, då arbetsuppgifter i anslutning till dessa funktioner förutsätts kräva god rörlighet och funktionsförmåga.

I detta projekt gäller det förrådsutrymme i korridor.

### **KOMMENTARER OCH AVVIKELSE**

Ingen noterad avvikelse.

### **UTLÅTANDE**

Krav enligt ovanstående regelverk gällande tillgänglighet och användbarhet anses vara uppfyllda.

Lilla Edet 2022-01-25

**Arkitekterna Krook & Tjäder**



.....  
Therése Sveitz

Arkitekt MSA

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet enligt BFS 2011:18 – TIL 2

Certifieringsnummer: 7315

